

PLAN DE MEJORAMIENTO

No.	Descripción del Hallazgo	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones						
					Fecha de Inicio	Fecha de Terminación									
1	<p>NO SE NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL SEGUNDO PISO, DONDE SE ENCUENTRA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO, LOS CUALES ESTÁN INCONCLUSOS Y POR ENDE SIN FUNCIONAMIENTO Y GENERANDO COSTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIGILANCIA.</p> <p>EL TERCER PISO ESTÁ EN LO QUE COMÚNMENTE LLAMAN OBRA NEGRA. ES UN ESPACIO CERRADO SIN CONSTRUIR. SÓLO MUROS DE CERRAMIENTOS, SIN TENER LA CERTEZA DE CUÁL SERÍA SU FUNCIONABILIDAD Y QUE SERVICIOS SE PRESTARÁN EN LA ZONA EN MENCIÓN; LO QUE DEMUESTRA UNA FALTA DE PLANEACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.</p>	<p>REQUERIR AL DISTRITO DE CARTAGENA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, QUE SIRVA DE APOYO PARA LOGRAR LA CULMINACIÓN DE LAS OBRAS DEL CAP DE CANAPOTE QUE SE ENCUENTREN INCONCLUSAS.</p>	<p>GERENCIA - SUBGERENCIA CIENTIFICA - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</p>	<p>COORDINADOR DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - SUBGERENTE CIENTIFICO</p>	<p>INMEDIATA</p>	<p>20-Jul-14</p>	<p>N° DE OFICIOS RESPONDIDO POR LAS ENTIDADES COMPETENTES / N° DE OFICIOS ENVIADOS A LAS MISMAS</p>	<p>GESTION CONJUNTA CON EL DADIS EN EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO QUE SE REALIZARAN EN EL CAP DE CANAPOTE</p>							
		<p>REQUERIR AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD-DADIS PARA QUE REALICE ACOMPAÑAMIENTO A LA ESE HLCI, PARA QUE FINALMENTESE TERMINEN DE EJECUTAR LAS OBRAS EN EL CAP DE CANAPOTE PARA SU POSTERIOR HABILITACIÓN Y PODER MERCADEAR LOS SERVICIOS DE SALUD.</p>								<p>GESTION COMERCIAL</p>	<p>COORDINADOR DE GESTIÓN COMERCIAL</p>	<p>SEPTIEMBRE DE 2013</p>	<p>10-Aug-14</p>	<p>ACTIVIDADES REALIZADAS/N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS</p>	<p>REALIZAR Y EJEUCTAR PLAN DE GESTIÓN COMERCIAL DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN, QUIROFANO Y SALA DE PARTO A OFERTAR EN EL PUNTO DE ATENCION DE CANAPOTE</p>
		<p>MERCADEAR EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN, QUIROFANO Y SALA DE PARTO DE BAJA COMPLEJIDAD CON EPS Y EMPRESA DE LA ZONA, PARA GARANTIZAR SU OPERACION SOSTENIBLE</p>								<p>SUBGERENCIA CIENTIFICA</p>	<p>SUBGERENTE CIENTIFICO</p>	<p>SEPTIEMBRE DE 2013</p>	<p>10-Aug-14</p>	<p>CRONOGRAMA DE APERTURA</p>	<p>DISENAR PROGRAMACION PARA APERTURA DEL SERVICIO HOSPITALIZACIÓN, QUIROFANO Y SALA DE PARTO SEGÚN CRITERIOS DE HABILITACION</p>
2	<p>EN VISITA REALIZADA SE EVIDENCIO DEBILIDADES DE INFRAESTRUCTURA, TALES COMO: PAREDES AGRIETADAS, CONSULTORIOS SIN CERRADURAS.</p> <p>PLUMAS PARTIDAS OCASIONANDO ESCAPES DE AGUA, HUMEDAD EN ALGUNOS CONSULTORIOS Y NO CUENTA CON FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CASO DE EMERGENCIA</p>	<p>ENVIO DEL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRADO A LA ENTIDAD, A FIN DE EFECTUAR UN INVENTARIO Y CORRECTIVOS MENORES DE LOS TRABAJOS QUE SEAN NECESARIOS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CAP.</p>	<p>GERENCIA - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - COORDINADOR CAP</p>	<p>COORDINADOR DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</p>	<p>SEPTIEMBRE DE 2013</p>	<p>8-Oct-13</p>	<p>MENORES EJECUTADAS / N° TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR OBRAS MENORES</p>	<p>CORREGIR DETERIOROS MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS ÁREAS DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN DEL CAP.</p>							
		<p>APOYAR AL DADIS, HACIENDO SEGUIMIENTO A LAS ADQUISICIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA 300 KVA TIPO INSONORA, QUE EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS CONTRATARA</p>								<p>GERENCIA - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</p>	<p>COORDINADOR DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO</p>	<p>INMEDIATA</p>	<p>20-Jul-14</p>	<p>N° DE OFICIOS RESPONDIDO POR LAS ENTIDADES COMPETENTES / N° DE OFICIOS ENVIADOS A LAS MISMAS</p>	<p>GESTION CONJUNTA CON EL DADIS EN EL SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMATICA PARA SUBSANAR LAS SITUACIONES DE FALTA DE FLUIDO ELECTRICO EN EL CAP DE CANAPOTE</p>
		<p>SOLICITAR AL DADIS AVANCES EN LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN FISICA DEL CAP DE CANAPOTE, TODA VEZ, QUE EL ESTUDIO PREVIO SE ENCUENTRA ELABORADO CON APOYO DE LA ESE HLCI Y EN DICHA ESTUDIO QUEDO ESTABLECIDO LA ADQUISICIÓN DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, TODO ESTO CON EL APOYO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</p>													

Elaboró: SUGEY OSORIO LEAL	Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Julio 19/2013
Revisó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA	Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL	Julio 22/2013
Aprobó: FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA	Cargo: DIRECTOR TECNICO DE AUDITORIA FISCAL	Julio 22/2013